

## ANALÜÜSIAKT VI24005002 - Joogivesi

**Tellijä:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Saaler, Hillar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1955/21

**Proovivõtumeetod:** EVS-ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 05.12.2024 09:36

**Laborisse tulek:** 05.12.2024 11:30

**Analüüsi lõpp:** 09.12.2024 11:10

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

**Proovi märgistus:** 805, 807, 743

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	SFS 3032	0,05	mg/l	0,5
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	0,61	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	EVS-EN ISO 13395	0,046	mg/l	0.5
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	2	mg/l Pt	
Üldraud (Fe <sub>üld</sub> )	ISO 6332	130	µg/l	200
Jääkkloor (vaba kloor) *	EVS-EN ISO 7393-2	0,07	mg/l	<=0,5 ja <=1,0

\* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** laboratooriumi juhataja Anna Lobanova  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

10.12.2024

## ANALÜÜSIAKT VI24005002 - Joogivesi


Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	540	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	8,0		6,5 - 9,5

\* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** laboratooriumi juhataja Anna Lobanova  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

10.12.2024



## ANALÜÜSIAKT VI24005003 - Joogivesi

**Tellija:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Saaler, Hillar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1955/21

**Proovivõtumeetod:** EVS-ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 05.12.2024 09:30

**Laborisse tulek:** 05.12.2024 11:30

**Analüüsi lõpp:** 10.12.2024 14:34

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

**Proovi märgistus:** MB124

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid *	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid *	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli *	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22 °C *	EVS-EN ISO 6222	98	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

\* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** laboratooriumi juhataja Anna Lobanova  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

10.12.2024