

ANALÜÜSIAKT VI16006052 - Heitvesi

Tellijä: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Proovivõtjad: Hõõvelson, Argo, Kunda Vesi OÜ, atest.nr. 1035/12

Proovivõtuaeg: 22.11.2016 10:15

Laborisse tulek: 22.11.2016 14:00

Analüüsi lõpp: 30.11.2016 11:41

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtukoht: Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond
Kohala RVP väljuv (LV612)

Proovi märgistus: 6327

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	< 3	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	7,6	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	ISO 6060	37	mgO ₂ /l
pH	ISO 10523	8,0	pH ühik
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AOAC 973.57	106	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878, sec 7	0,46	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	12	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



30.11.2016