

ANALÜÜSIAKT VI18001346 - Joogivesi

Tellija: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Leping: Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

Proovivõtjad: Saaler, Hillar, EKUK Virumaa osakond, atest.nr. 622

Proovivõtumeetod: ISO 5667-5

Proovivõtuaeg: 27.03.2018 09:20

Laborisse tulek: 27.03.2018 14:30

Analüüsi lõpp: 28.03.2018 15:51

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

Proovi märgistus: 145

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH ₄ ⁺)	SFS 3032	0,217	mg/l	0,5
Hägusus	EVS-EN ISO 7027	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	5	mg/l Pt	
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	547	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	8,0		6,5 - 9,5

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



02.04.2018

OÜ Labor Pluss

Reg.kood 10516514

Sompa 1A, 41533 Jõhvi

Tel. 33 70 414

GSM 56 698 536

Akrediteeritud

L051

KATSEPROTOKOLL BKV 29/18 lk.1(1)

Tellijasaaja nimi **EKUK Virumaa filiaal**

Aadress Pargi 15, Jõhvi, Ida-Virumaa

Proovivõtuaeg: 27.03.18 kell 09.20 Analüüsi algus 27.03.18 kell: 14.20

Laborisse tulek: 27.03.18 kell 14.00 Analüüsi lõpp: 29.03.18

Toote materjali nimetus: 1 proov vesi Kunda Vesi AS, Koidu 71, kaev, liituispunkt

Töö ülesanne (millele uurida) Bakterioloogiliselt

Proovivõtja: H.Saaler(tunnistus nr 622)

Too ülesanne Bakterioloogiliselt

Jrk. Nr.	PROOVIVÕTU KOHT	Enterokokid	Coli-laadsed bakterid	Kolooniate arv 22° C	Escherichia coli
	Ühik	pesa/100ml	pesa/100ml	pesa/1ml	pesa/100ml
	**Piirsisaldus	0	0	100	0
	Katsemeetod	ISO 7899:2	ISO 9308-1	ISO 6222	ISO 9308-1
1	Koidu 71	x	0	x	0

Märkus: Analüüsitulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta.

**-piirsisaldus määrus nr.1 SõM 02.01.2003

Juhataja: I. MASLAKOVA

Väljaandmise kuupäev: 02.04.18