

## ANALÜÜSIAKT VI19001007 - Joogivesi

**Tellijaja:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Halevina, Tatjana, EKUK Virumaa osakond, atest.nr. 665; Vähhi, Ljudmila, EKUK OÜ, Virumaa osakond, atest.nr. 664

**Proovivõtumeetod:** ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 11.03.2019 11:30

**Laborisse tulek:** 11.03.2019 16:30

**Analüüsi lõpp:** 13.03.2019 16:00

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

**Proovi märgistus:** 297

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Hägusus	EVS-EN ISO 7027	0,58	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	5	mg/l Pt	
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	573	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	8,0		6,5 - 9,5

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

**Kinnitas:** osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



15.03.2019

# OÜ LABOR PLUS

Reg.kood 10516514

Sompa 1A, Jõhvi

Tel. 33 70 414

GSM 56 63 536

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L051

## KATSEPROTOKOLL Nr. BKV 35/19 Lk. 1(1)

Tellijasaaja nimi **OÜ EESTI KESKKONNAURINGUTE KESKUS**

Aadress Pargi 15 Jõhvi

Proovi võttuaeg 11.03.19 kell 09.30 Analüüsi algus: 12.03.19 kell 10.00

Laborisse tulek: 12.03.19 kell 09.30 Analüüsi lõpp: 15.03.19

Toote materjali nimetus vesi 1 proov Kunda,Koidu 71 kaev,liitumispunkt

Proovivõtja T.Halevina, tunnistus nr.665

Töö ülesanne (millele uurida) Bakterioloogiliselt

Jrk. Nr.	PROOVIVÕTU KOHT	Coli-laadsed bakterid	Kolooniate arv 22oC	Enterokokid	E. coli
	Ühik	pesa/100ml	pesa/1ml	pesa/100 ml	pesa/100ml
	Piirsisaldus **	0	100	0	0
	Katsemeetod	EVS-EN ISO 9308-1	EVS-EN ISO 6222	EVS-EN ISO 7899-2	EVS-EN ISO 9308-1
1	kaev,liitumispunkt	0	35	0	0

Katseprotokollist osalete koopiate tegemine keelatud

Märkus:Analüüsitulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta

Juhataja  MASLAKOVA

Väljaandmise kuupäev 15.03.19