



ANALÜÜSIAKT VI21005053 - Joogivesi

Tellija: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Leping: Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

Proovivõtjad: Vähhi, Ljudmila, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1954/21

Proovivõtumeetod: ISO 5667-5

Proovivõtuaeg: 06.12.2021 10:20

Laborisse tulek: 06.12.2021 13:00

Analüüsi lõpp: 09.12.2021 14:39

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

Proovi märgistus: 994

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	0,62	NTU	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	10	mg/l Pt	
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	528	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	7,7		6,5 - 9,5

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina

10.12.2021

OÜ Labor Pluss

Reg.kood 10516514

Sompa 1A, 41533 Jõhvi

Tel. 33 70 414

GSM 56 698 536 EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L 051

KATSEPROTOKOLL BKV 336/21 lk.1(1)

Tellijäsaaja nimi **EKUK Virumaa filiaal**

Adress Pargi 15, Jõhvi, Ida-Virumaa

Proovivõtuaeg: 06.12.21 kell 10.20 Analüüsi algus 06.12.21 kell: 13.00

Laborisse tulek: 06.12.21 kell 12.00 Analüüsi lõpp: 08. 12.21

Toote materjali nimetus: 1 proov vesi Kunda Vesi AS ,**Koidu 71,kaev**,liituispunkt

Töö ülesanne (millele uurida) Bakterioloogiliselt

Proovivõtja: L.Vähhi (tunnistus nr 1954)

Too ülesanne Bakterioloogiliselt

Jrk. Nr.	PROOVIVÕTU KOHT	Coli-laadsed bakterid	Escherichia coli
	Ühik	pesa/100ml	pesa/100ml
	**Piirsisaldus	0	0
	Katsemeetod	EVS-EN ISO 9308-1	EVS-EN ISO 9308-1
1	Koidu 71	0	0

Märkus: Analüüsitulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta.

******-piirsisaldus määrus nr.61 SõM 24.09.2019

Juhataja: I. MASLAKOVA

Väljastamine kuupäev 09.12.21