

ANALÜÜSIAKT VI16002669 - Joogivesi

Tellija: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Proovivõtjad: Kuznetsov, Aleksandr, OÜ EKUK Virumaa osakond, atest.nr. 621

Proovivõtumeetod: ISO 5667-11

Juuresolijad: Parovart, Laine, Kunda Vesi AS

Proovivõtuaeg: 26.05.2016 12:00

Laborisse tulek: 26.05.2016 15:00

Analüüsi lõpp: 07.06.2016 12:23

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtukoht: Sõmeru vald, Ida-Virumaa
Vaeküla külakeskus, kraanist,

Proovi märgistus: 6198, 1048

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Tsüaniid *	ISO 6703-1, Sec 2	< 3	µg/l	50
Alumiinium (Al) *	EVS-EN ISO 11885	< 0,02	mg/l	0,2
Antimon (Sb) *	EVS-EN ISO 17294-2	< 0,05	µg/l	5,0

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Kesklaboris

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 

07.06.2016